

年末年始労働災害防止強調期間に安全パトロールを実施しました!!

【広島分会】12月4日に広島中央労働基準監督署より和崎署長をはじめ5名、発注者の広島市担当者、分会役員、安全指導者、安全指導部会員、一般会員の36名、総勢41名で、広島市東区・南区のオフィスビル新築工事、西区・安芸郡のマンション新築工事、中区の市街地再開発事業の建築5現場で合同安全パトロールを実施しました。



オフィスビル新築工事(東区)



マンション新築工事(西区)

各現場では、責任者より工事概要、作業内容、安全対策等の説明を受けた後、現場内を巡視して墜落・転落防止設備、落下防護設備、足場設備、電気設備、安全通路、掲示物の設置、周辺環境に配慮した安全対策と各作業の実施状況を点検しました。



オフィスビル新築工事(南区)



マンション新築工事(安芸郡)

パトロール後の講評では、いずれの現場も場内の整理整頓が行き届いており、安全通路及び照度の確保、段差の解消等の転倒災害防止対策の徹底、脚立やはしご道使用時の注意点の掲示など安全管理の工夫が見られ、良好な取組が実施されていました。

今後、寒冷下の作業に伴う火気管理や年末年始で工事の輻輳化から生じる労働災害に留意して、無事故・無災害で工期を終えていただくようお願いしました。



市街地再開発事業(中区)




市街地再開発事業(中区)

【呉分会】12月12日に呉労働基準監督署署長、安全指導者1名、低層会員2名で焼山の個人住宅、同署第二方面主任監督官、建災防呉分会役員2名、安全指導者2名で広島呉道路4車線化工事の呉トンネル工事の安全パトロールを実施しました。

低層住宅現場では整理整頓が徹底されており、外部足場の維持・管理も良好でした。呉トンネル工事現場では、ウェブカメラによる監視体制が構築され、センサーによる重機の急停止機能やコンベヤーによるダンプ運搬の無用化など先端的な手法が取り入れられていました。両現場ともに無事故・無災害で完成を迎えられるよう祈念しました。



呉トンネル工事



呉トンネル工事

【三次分会】令和6年12月10日に三次労働基準監督署、広島県北部建設事務所、安芸高田市、建災防の安全指導者・建災防会員の総勢18名で、安芸高田市内の特定都市河川浸水被害対策推進工事、市道災害復旧工事の年末合同安全パトロールを実施しました。

両現場とも全体的に整理整頓が充実し、安全管理が適切に行われていました。河川浸水被害対策推進工事の現場では、地山掘削時には地山崩壊に注意し地山点検を常に実施すること、重機作業時に旋回内に立ち入らないように作業従事者へ周知することなどの意見が出されました。市道災害復旧工事の現場では、高所ロープ作業における墜落・転落災害防止のため、メインロープやライフラインロープの点検を常に行うこと、滑落防止のため仮設階段の点検を実施することなどの意見が出されました。また、これから寒くなるので凍結による転倒災害に注意して作業するようお願いしました。




河川浸水被害対策推進工事



市道災害復旧工事

【廿日市分会】12月4日に廿日市労働基準監督署、広島県、大竹市の職員、建災防関係者の総勢13名で、岩国・大竹道路高架橋下部工事と配水区雨水管整備工事の2現場で安全パトロールを実施しました。

高架橋下部工事では作業環境や安全対策の取組確認、重機運転席内部の整理整頓や確実なシートベルト着用を促しました。雨水管整備工事では作業用通路の区分化や重機作業時の立入防止対策の徹底等を呼びかけるとともに、参加者の意見を参考にして無事故・無違反で工事を完了できるようにお願いしました。



高架橋下部工事



配水区雨水管整備工事

【福山分会】12月5日に管内3地区で、建築工事3現場を福山労働基準監督署、広島県東部建設事務所、福山市、府中市、建災防安全指導者の計24名で、合同安全パトロールを実施しました。

パトロール後の講評として、市民プール整備事業現場は、整理整頓が適切で電気回路先の明示、足場・機械の点検簿の明示等日常点検を徹底されていました。屋内プール増設工事現場では、第三者災害防止に努められ、作業工程、作業手順の確認を毎日行って、ゼロ災活動を遂行されていました。また、各工区の安全通路の確保と識別が一目でわかるようにされる等安全意識が高いと感じる現場もありました。引き続き墜落・転落災害の防止、転倒災害の防止に努めて頂いて、無事故・無災害で工事を完了できるようお願いしました。



市民プール整備事業



屋内プール増設工事

【三原分会】12月5日と11日に、三原労働基準監督署、安全管理士、分会役員、安全指導者の総勢9名により、一般県道道路改良工事、下水道(面整備)工事、市道道路防災工事の3現場の合同安全パトロールを実施しました。

各現場では、責任者より工事概要等の説明を受けた後、現場内を点検しました。講評では、各現場の管理体制は良好で、墜落転落、転倒災害の防止、重機の転倒防止、第三者災害対策の強化、切土法面の浮石の注意喚起等を徹底して、無事故・無災害で工事を完了できるようお願いしました。



県道道路改良工事



市道道路改良工事

【尾道分会】12月2、3日の2日間で、尾道労働基準監督署署長、同署安全衛生課長、安全管理士、安全指導者、視察委員の総勢23名により、5地区10現場で合同安全パトロールを実施しました。公共工事ではご担当者様お立会いの下、安全衛生管理状況、作業状況、安全設備等の点検を行いました。

各現場とも安全関係書類の整備、場内の整理整頓ができており、作業環境は良好であり、ICT施工に前向きに取り組まれている現場もありました。建設工事では、安全ブロックの取付状態の確認等、道路改良工事では高所法面掘削時の十分な作業ヤード確保と重機の転落災害防止等をお願いし、いずれの現場においても墜落・転落災害、重機災害、第三者災害の防止について対策を徹底して、無事故・無災害で工事を完了できるようお願いしました。



図書館建設工事



道路改良工事

年末のお忙しい中、パトロールにご参加いただきました皆様方に感謝申し上げます。

ご協力いただきました事業場におかれましては、引き続き安全衛生管理を徹底していただき、施工完了までの無事故・無災害をご祈念申し上げます。